



شهادة مطابقة

Certificate of Conformity

SGS Gulf Limited

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Certificate Number:	22-06-17817/E22-06-042812/NB0002	رقم الشهادة:
Registration Date:	28-June-2022	تاريخ الاصدار:
Valid Until:	27-June-2023	صالحة لغاية:
Issued To:	CORTEM GULF FZCO	أصدرت إلى :
Address:	P.O Box 17123, Dubai, United Arab Emirates	العنوان :

Section:	Electrical	كهرباء	القسم:
Regulation:	ECAS-Ex	الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	اللائحة:
Product Category:	ECAS-Ex	الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	تصنيف المنتج:
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	التصنيف الفرعي للمنتج:
Products details:	See Schedule of Certification	انظر بيان التسجيل المرفق	تفاصيل المنتجات :

Products listed in the attached Schedule of Certification are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards



المنتجات المذكورة في بيان التسجيل
الملحق مسجلة في نظام تقويم المطابقة
الإماراتي (إيكاس) لمطابقتها المواصفات
المعتمدة

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.

To verify this certification please scan the QR-CODE.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع

للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



بيان التسجيل | Schedule Of Certification

SGS Gulf Limited

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-06-17817/E22-06-042812/NB0002		رقم الشهادة:
Valid Until:	27-June-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
1.	Cortem	Command, control and interface units, Series GUB-.. and CCA..	Ex db [ia Ma] I Mb (for stainless steel enclosures) Ex db [ia Ga] IIC T6 or T5 Gb Ex db [ia Ga] IIC T6 or T5 Gb Ex tb [ia Da] III C T85°C or T100°C Db IP66	IECEx CES 16.0015X	UAE.S IEC 60079-0 UAE.S IEC 60079-7 UAE.S IEC 60079-11 UAE.S IEC 60079-31	Italy
-NOTHING FOLLOWS-						

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
To verify this certification please scan the QR-CODE.
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها